

INSTRUCTION

REGIOLUX

Regiolux GmbH
 Hellinger Str. 3
 D-97486 Königsberg/Bay.
 T 09525 89-0
<http://www.regiolux.de>
 info@regiolux.de

Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C (LF830/1500, LF840, LF865) C+D (LF830/2250)

This luminaire contains a light source of energy efficiency class C (LF830/1500, LF840, LF865) C+D (LF830/2250)



		<p>Achtung: Leuchte nicht öffnen! Garantieverlust!</p> <p>Attention: Don't open the luminaire! Loss of guarantee!</p> <p>Attention: Ne pas ouvrir le luminaire! Perte de garantie!</p> <p>Atención: No abrir la luminaria! Pérdida de garantía!</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>MONTAGE</p> <p>SRGO = "click!" ↑</p> <p>SRGSO = "power push + click!" ↑↑</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>SRTE</p>	<p>IP20</p>
<p>SRTES</p>	<p>IP64</p>

DEMONTAGE

min. 6,5 mm

optional
SRT/SDT-MT
 1920 9000 100

Sicherheitshinweise

Safety Information

Consignes de sécurité

- Allgemeine Sicherheitshinweise
• Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur durch Elektrofachkraft.
• Arbeiten Sie nie bei anliegender Spannung an der Leuchte.

- General Safety Information
• Installation, commissioning and maintenance only by qualified electrician.
• Never perform any work on the luminaire with voltage applied.

- Consignes générales de sécurité
• Montage, mise en service et maintenance uniquement par un électricien spécialisé.
• Ne travaillez jamais sur un luminaire sous tension.

- Betrieb der Leuchte
• Ungewöhnliche Dunkelstellen können auf Teilausfall von LED hinweisen.
• Eine Überschreitung der zulässigen Umgebungstemperatur reduziert die Lebensdauer der Leuchte.

- Operation of the luminaire
• Abnormal dark spots may be an indication of partial failure of LEDs.
• Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle.

- Fonctionnement du luminaire
• Des zones d'ombre inhabituelles peuvent indiquer une défaillance partielle des LED.
• Le dépassement des températures ambiantes admissibles réduit la longévité du luminaire.


- Änderungen unserer Produkte
Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten können deren technische Eigenschaften negativ beeinflussen.

- Changes to our products
Modification, reworking, re-marking of products can have a negative impact on their technical properties.




- Modification de nos produits
La modification, la transformation et la modification de marquage des produits peuvent avoir une influence négative sur leurs propriétés techniques.

Information für Wartung, Reinigung und Entsorgung von LED-Leuchten
Information for service, cleaning and disposal of luminaire

Instruktion für Wartung von Leuchten:
Instruction for luminaire service:



Instruktion für Ende der Lebensdauer:
Instruction for end of life:



Instruktion für Reinigung von Leuchten:
Instruction for luminaire cleaning

